



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



Số: 04167/KQPT/2023

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 1081223

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Nước thải sau xử lý

Ngày nhận mẫu : 06/12/2023

Ngày lấy mẫu : 06/12/2023

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 18/12/2023

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Đầu ra hệ thống xử lý nước thải (X: 1145120; Y: 0570068)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	pH ^β	-	7,42	TCVN 6492:2011
2	TSS ^β	mg/L	19	TCVN 6625:2000
3	BOD ₅ ^β	mg/L	11	TCVN 6001-1:2008
4	COD ^β	mg/L	27	SMEWW 5220C:2017
5	Tổng Nitơ ^β	mg/L	< 9	TCVN 6638:2000
6	Tổng Photpho ^β	mg/L	0,63	SMEWW 4500-P,B&E:2017
7	Dầu khoáng ^β	mg/L	KPH (MDL= 0,3)	SMEWW 5520B&F:2017
8	Tổng dầu mỡ ^β	mg/L	KPH (MDL= 0,3)	SMEWW 5520B:2017
9	Coliform ^β	MPN/100mL	2.700	SMEWW 9221B:2017

Tiền Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2023

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Lương Hiếu

- LOQ: Giới hạn định lượng

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (β) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện được công nhận VIMCERTS 117

- (°) : Chỉ tiêu chưa được chỉ định